

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE****N. 85 in data 05/12/2017****OGGETTO: Fornitura olio e manutenzione per cogeneratore sito in Faenza via Fornarina****PREMESSA:**

che nel complesso sito in Faenza via Fornarina è stato installato una macchina FIX 45 prodotta da Energifera, avente matricola 481302 NG 45, che prevede la manutenzione full, tutte le operazioni ordinarie e straordinaria necessarie per mantenere in efficienza ed in ottimale stato di funzionamento la Macchina.

Energifera, fornitore ed installatore della Macchina, dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali per l'espletamento delle prestazioni indicate.

NORMATIVA:

I riferimenti normativi cui si riferisce sono i seguenti:

- Statuto di ACER approvato con delibera n. 61 del 18.12.2015;
- Regolamento per i lavori, servizi e le forniture in economia di ACER approvato con Delibera n. 233 del 23/12/2008

CIO' PREMESSO:

- Vista l'esigenza di procedere con la manutenzione "full" della macchina di cui in premessa;
- Vista l'offerta per l'esecuzione dei servizi di cui sopra dalla ditta ENERGIFERA S.R.L. di Faenza del 29.11.2017 (ns. prot. N. 13654 del 29.11.2017) contratto di manutenzione 17-0011M_RO, ritenuta congruo e vantaggiosa

Il Responsabile del Servizio manutenzione, Geom. Silvano Marchini,

DISPONE:

- Di affidare alla ditta ENERGIFERA S.R.L. di Faenza i seguenti servizi di manutenzione "full", manutenzione ordinarie e straordinarie, necessarie per mantenere in efficienza ed in ottimale stato di funzionamento la Macchina sita in Faenza via Fornarina, il contratto di manutenzione si riferisce alle seguenti macchine:
 - a. Motore endotermico;
 - b. Generatore elettrico;
 - c. Antivibranti;



ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna

- d. Strumentazione (sensori di temperatura, contatore acqua, rabboccatore olio, indicatore livello olio, sensori di pressione);
- e. Accessori di linea (valvole, filtri, disaeratori);
- f. Attuatore serrande diverter fumi;
- g. Serrande diverter fumi;
- h. Pompe acqua;
- i. Rampa del gas combustibile Motore;
- j. Catalizzatore (ove presente);
- k. Radiatore di dissipazione;
- l. Silenziatore fumi;
- m. Quadro di controllo (QC);
- n. Quadro di interfaccia motore (QI);
- o. Scambiatori di calore interni alla macchina;

il programma di manutenzione prevede quanto segue:

- 1. Verifica livello dei fluidi per 1.200 ore;
 - 2. Cambio olio motore e filtro per 1.200 ore;
 - 3. Ispezione perdite(acqua, olio, fumi) per 1.200 ore;
 - 4. Ispezione cinghia se presente per 1.200 ore ;
 - 5. Sostituzione candele per 1.200 ore;
 - 6. Ispezione e pulizia filtro aria motore e filtri quadro elettrico per 1.200 ore;
 - 7. Verifica carburazione per 1.200 ore;
 - 8. Sostituzione spinterogeno se presente per 3.000 ore;
 - 9. Sostituzione cavi candela per 3.000 ore;
 - 10. Sostituzione filtro aria motore e pulizia filtri cabina per 3.000 ore;
 - 11. Controllo diverter (leverismo attuatore e premistoppa) per 3.000 ore;
 - 12. Controllo serraggio connessioni elettriche su quadro per 3.000 ore;
 - 13. Controllo riduttore di pressione e trim valore per 6.000 ore;
 - 14. Sostituzione cinghia alternatore se presente per 6.000 ore;
 - 15. Riqualificazione complessiva del motore endotermico (così come definita nel contratto di manutenzione). Modelli interessati: TEMA 30, TEMA 40, TEMA 60, FIX 30, FIX 45 per 18.000 ore
- per il seguente corrispettivo:
 - € 1,95 +IVA di legge per ogni ora di funzionamento del motore endotermico, misurate da un apposito contatore installato a cura di Energifera sulla Macchina;



ACER

**Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna**

per un totale presunto pari ad € 20.000,00+ IVA di legge

- Durata del servizio fino al 31.12.2020
- Di individuare ing. Salvatore Pillitteri quale soggetto preposto per il visto di esecuzione;
- Trasmettere il presente Provvedimento al Presidente e Legale Rappresentante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

Geom. Silvano Marchini

CIG: ZD621243B1